

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu  
Spółka z o. o.  
78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 2  
tel. (094) 35 175 48, 35 173 51  
Nr KRS 00000 67516  
NIP 671-00-11-163 REGON 330255687

Kołobrzeg, 2012-06-22


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację stacji paliw Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu”.

Pytania zadane przez jednego z oferentów:

1. Czy dopuszczacie wykonanie wewnętrznej ścianki z blachy stalowej?  
Odp.: Tak, wewnętrzne ścianki zbiorników mogą być wykonane z blachy stalowej.
2. Czy jest możliwość pracy na trzech zbiornikach jednocześnie?  
Odp. Nie – wyłączone mogą być max. dwa zbiorniki. Jeden zbiornik na ON musi być do dyspozycji dla potrzeb własnych firmy.
3. Jaka jest średnica włączów na zbiornikach?  
Odp. Średnica włączów zbiorników w mm. wynosi 600
4. Czy zbiorniki są zadołowane w terenie nieutwardzonym czy w terenie utwardzonym?  
Odp. Zbiorniki są zadołowane na terenie nieutwardzonym ( trawnik, ziemia)
5. Jak jest odległość od zbiorników do pomieszczenia, w którym będzie zamontowana centralka, czy na tym odcinku jest teren utwardzony, czy nieutwardzony?  
Odp. Odległość od ostatniego zbiornika wynosi max. 20 m i jest to teren nieutwardzony.

**Do wiadomości:**

Wszyscy Oferenci, którzy pobrali SIWZ i poinformowali o tym Zamawiającego

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
  
mgr inż. Jan Warchol