

Obwodowy Urząd Miar
w Koszalinie
ul. Harcerska 21
75-073 Koszalin
tel./fax. 94 342 35 23

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 80/2014

Kontrolujący:

1. **Damian Wrzesień**, nr legitymacji IX/102, numer upoważnienia do kontroli 27/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. - **przewodniczący zespołu**,
 2. **Daniel Mędrak**, nr legitymacji IX/35, numer upoważnienia do kontroli 28/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.,
- upoważnieni przez **Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Koszalinie**,
przeprowadzili w dniu **10 lutego 2014 r.** kontrolę na stacji paliw: **Stacja Paliw Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg.**

Zakres kontroli:

- 1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638, z późn. zm.);
- 2) sprawdzanie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1069, z późn. zm.);
- 3) sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
- 4) przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Piotra Borowskiego – Kierownika Stacji Paliw.

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 12:00

Opis ustaleń kontroli: (opis ustalonego podczas kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod numerem 24 zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 612 z późn. zm.).

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu
Spółka z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 2
tel. 94 3517548, 3517351, fax 94 3516706
Nr KRS 0000067516
NIP 671-00-11-163 REGON 330255687

(podpis kontrolowanego)
KIEROWNIK ZAPATRZENIA
Piotr Borowski

INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie

1. mgr inż. **Damian Wrzesień**
(podpis przewodniczącego zespołu)

2. mgr **Daniel Mędrak**
(podpis kontrolującego)

Kontrolowany został zapoznany przez kontrolujących z zawartym w treści upoważnienia do kontroli pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli (art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069)).

Skontrolowano ogółem pod względem formalnym 3 szt. odmierzaczy, w tym dodatkowo jeden odmierzacz skontrolowano pod względem metrologicznym.

Ad.1. W zakresie przestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638 z późn. zm.) – nie stwierdzono/stwierdzono* nieprawidłowości.

Ad.2. i 3. Kontrolą formalną zostały objęte następujące przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej:

1. Odmierzacz paliw ciekłych EURO 2000 VI 1P/1H o numerze fabrycznym 13390490201 (benzyna) z czujnikiem objętości nr I1302239,
2. Odmierzacz paliw ciekłych EURO 2000 VI 1P/1H o numerze fabrycznym 13412720101 (olej napędowy) z czujnikiem objętości nr I1305115.

Odmierzacze poz. 1 – 2 zostały sprawdzone w ocenie zgodności w systemie „We” przez jednostkę notyfikowaną „0866” – „M” w roku „13”.

3. Odmierzacz paliw ciekłych EURO 1000 VI R 1P1H/C-B o numerze fabrycznym 16882 (olej napędowy) z czujnikiem objętości nr KA6-487.

Odmierzacz poz. 3 posiada ważny dowód prawnej kontroli metrologicznej - świadectwo legalizacji ponownej o nr. 93/ 1431 /2012 ważne do dnia 30 listopada 2014 r., wydane dnia 09 listopada 2012 r. przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Koszalinie.

Na w/w przyrządzie pomiarowym ilość i miejsca umieszczenia cech urzędu zabezpieczających są zgodne ze świadectwem legalizacji.

Wizerunki w/w cech urzędu są czytelne i zgodne ze świadectwami legalizacji.

KIEROWNIK ZAOPATRZENIA

Piotr Borowski

(podpis kontrolowanego)

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu
Spółka z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 2
tel. 94 3517548, 3517351, fax 94 3516706
Nr KRS 0000067516
NIP 671-00-11-163 REGON 330255687

INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie

1. *mgr inż. Dariusz Wrzesień*
(podpis przewodniczącego zespołu)

INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie

2. *mgr inż. Dariusz Wrzesień*
(podpis kontrolującego)

Z przyrządów pomiarowych objętych kontrolą formalną następujący przyrząd pomiarowy poddano dodatkowej kontroli metrologicznej:

1. Odmierzacz paliw ciekłych EURO 2000 VI 1P/1H o numerze fabrycznym 13412720101 (olej napędowy) z czujnikiem objętości nr I1305115 (zał. nr 1).

Błędy graniczne dopuszczalne w skontrolowanym odmierzaczu paliw ciekłych mieściły się w granicach błędów dopuszczalnych tj. $\pm 0,5\%$ odmierzanej dawki paliwa.

Ad.4. Warunki właściwego stosowania kontrolowanych przyrządów pomiarowych są przestrzegane /nie są przestrzegane.*

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty:

Nie zabezpieczono.

Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje):

Brak

Załączniki do protokołu kontroli:

1. Załącznik nr 1 - Zapiska sprawdzenia przyrządu pomiarowego o nr. fabr. 13412720101.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Kierownika Stacji Paliw

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w **Kołobrzegu** w dniu 10 lutego 2014 r. o godzinie 13:50 /kontrolowany odmawia podpisania protokołu kontroli*

Kierownik Zastępstwa
Piotr Borowski
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu
Spółka z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 2
tel. 94 3517548, 3517351, fax 94 3516706
Nr KRS 0000067516
NIP 671-00-11-163 REGON 330255687

.....
(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie

1. *mgr inż. Damian Matusiak*
(podpis przewodniczącego zespołu)

INSPEKTOR
Obwodowego Urzędu Miar
w Koszalinie

2. *mgr Danuta Matusiak*
(podpis kontrolującego)

Pouczenie

Na podstawie art. 21 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1069 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Zgodnie z art. 22k ustawy:

- 1) wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokumentują w protokole kontroli;
- 2) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany;
- 3) protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany; w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnionej przez kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, protokół podpisują także te osoby;
- 4) w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinien uczynić adnotację w tej sprawie w protokole kontroli;
- 5) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących i nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Na podstawie art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą sdg”, uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 80b ustawy sdg w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże w piśmie, że przeprowadzone czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy sdg kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać w swojej siedzibie protokoły kontroli.

Na podstawie art. 83 ust. 3b ustawy sdg uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

KIEROWNIK ZAOPATRZENIA

2014-02-10

Piotr Borowski

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli nr 80/ 2014
(data i podpis kontrolowanego)

* niepotrzebne skreślić

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu
Spółka z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 2
tel. 94 3517548, 3517351, fax 94 3516706
Nr KRS 0000067516
NIP 671-90-11-143 REGON 339255687

Załącznik nr 1.

ZAPISKA SPRAWDZANIA ODMIERZACZA PALIW CIEKŁYCH
(INNYCH NIŻ GAZY CIEKŁE)

Znak wniosku: Kontrola

Data 10.02.2014

Wnioskodawca: NIP

Miejsce sprawdzenia: S.P. Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Miejsce użytkowania: j.w. ul. Solna 2; 78-100 Kołobrzeg

Rodzaj legalizacji: kontrola

Model - odmiana EURO 2000 VI IP/1H		Nr odmierzacza 13412720101		Znak zatwierdzenia typu T 10 103		Klasa instalacji 0,5	
Wytwórca Gilbarco GmbH & Co. KG, D33154 Salzkotten, Niemcy PETROTEC Portugal			Nr czujnika objętości I1305115			Rok produkcji 2013	
Gatunek paliwa benzyna/ olej napędowy	$Q_{\max}$ (dm ³ /min) 40	$Q_{\min}$ (dm ³ /min) 8	$V'_{\min}$ 2 dm ³		d_n 0,01 zł	d_o 0,01 dm ³	
Sprawdzenie przy	$Q_{R\max}$	$0,5 \div 0,7 Q_{R\max}$	$Q_{\min} \div Q_{\max}$ dla $V'_{\min}$		Cena jednostkowa c_j (zł)	5,47	
Objętość nominalna V_n (dm ³)	20,00	20,04			Należność nominalna N_n (zł)	109,40	
Objętość poprawna V_p (dm ³)	19,980	20,024			Należność obliczona $N_o = V_n \cdot c_j$ (zł)	109,40	
Czas pomiaru (min)	0,51	1,12	Zerowanie liczydła		Należność obliczona $N_o = V_n \cdot c_j$ (zł)	109,40	
			objętości (dm ³)	należności (zł)			
Strumień objętości $Q = \frac{V_p}{\tau}$ (dm ³ /min)	39,10	17,83	0,00	0,00			
Względny błąd wskazania $E = \frac{V_n - V_p}{V_p} \cdot 100\%$	+0,10%	+0,08%			Błąd należności $e = N_n - N_o$ (zł)	0,00	

Q_{max} ; Q_{min} ; V_{min} - wartości podane na tabliczce znamionowej odmierzacza

d_n - wartość działki elementarnej liczydła należności

d_o - wartość działki elementarnej liczydła objętości

Sprawdzenia dokonano przy pomocy kolb pomiarowych II rzędu o pojemności:

20 dm³ nr 01178, właściciel Obwodowy Urząd Miar w Koszalinie
- dm³ nr , właściciel